AR Prefecture
047-214701955-20250710-DEL1072025-DE
Reçu le 17/07/2025

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Si la sirène de l'alarme incendie retentit :

Assurez-vous, avant de quitter les lieux, que aucune personne ne se trouve dans les locaux, ne pas oublier de contrôler les locaux de stockage.

Faite évacuer les personnes présentent, ne pas utiliser les ascenseurs

Suivre les blocs secours qui sont allumés en cas de coupure d'électricité, ils vous dirigeront vers la sortie de secours la plus proche

Il existe un téléphone d'urgence au Rez de chaussée du bâtiment zone C sous escalier :

AR Prefecture
047-214701955-20250710-DEL1072025-DE
Reçu le 17/07/2025

Une fois le local vidé, fermez les fenêtres et les portes en partant et dirigez-vous vers la sortie la plus proche, dans le calme, puis vers le point de rassemblement le plus proche.

Deux points de rassemblement existent :

Dans la cour côté entrée principale et à l'arrière du bâtiment.

Il existe deux pupitres de levée de doute dans les circulations : ils affichent la zone qui a fait déclencher l'alarme. Cela peut vous être demandé par le service technique à distance.

Rez de chaussée et étage bâtiment B

AR Prefecture
047-214701955-20250710-DEL1072025-DE
Reçu le 17/07/2025

Il existe des détecteurs de fumée installés en plafond : Il se peut que l'alarme se soit déclenchée par l'un d'entre eux qui a détecté de la fumée :

Il est strictement interdit de pratiquer des activités qui dégagent de la fumée dans les locaux non aménagés pour cela.

Si vous constatez de la fumée ou un départ de feu :

Actionnez l'alarme incendie en appuyant sur un déclencheur manuel (boitier rouge) afin de donner l'alerte et avertir l'ensemble des utilisateurs :

Si cela est possible, attaquez le feu à l'aide de l'extincteur le plus proche.

AR Prefecture
047-214701955-20250710-DEL1072025-DE
Reçu le 17/07/2025

Sinon, appelez les secours **en composant le 18 ou le 112**

et faite évacuer les personnes présentent dans le bâtiment.

En cas d'accident, une personne blessée ou prise d'un malaise :

Protégez la personne en question, en écartant les personnes autour

Alertez les secours en composant directement le 15

Si cela est possible, apportez les premiers secours

AR Prefecture
047-214701955-20250710-DEL1072025-DE
Reçu le 17/07/2025

Un défibrillateur est installé et peut être utilisé : au Rez de chaussée entrée principale bâtiment B